

DETALHAMENTO E ORIENTAÇÕES

PLACAS DE CAPACIDADE DE LOTAÇÃO


Indicadas para ambientes com e sem
concentração de público, conforme artigos
137 e 138 da IN 001

CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - CAT

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE JOINVILLE



Localização e instalação PLACA DE LOTAÇÃO na edificação, em planta baixa, nos PPCIs.



Deve constar, na planta baixa do projeto, a posição das placas nas edificações e o detalhamento de suas dimensões e conteúdos.

Caso exista mais de um setor na mesma edificação, deve haver uma placa na entrada principal listando todos os setores e as suas respectivas CAPACIDADE DE PÚBLICO, bem como uma placa na entrada de cada setor com a sua lotação específica.

Observar a projeção da aberturas de portas para que não obstruam a visualização das placas.

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE JOINVILLE



Detalhamento e orientações para PLACAS DE LOTAÇÃO requeridas para locais de reunião de público com e sem concentração, de acordo com o item 1 dos Artigos 137 e 138 da IN 001 DAT/CBMSC, detalhada no Artigo 26 da IN 024.

Referência - ABNT NBR 13434:2004



Dimensão mínima requerida para a placa:
40 cm de largura por 30 cm de altura

*** Dimensionamento da tabela
conforme Anexo C IN 009 DAT/CBMSC

Placa deve ser confeccionada em
acrílico, na cor VERDE ESCURA, escrita
com letras BRANCAS.

REFERÊNCIA	
Munsell Book of Colors® (1)	Verde 2.5G ¾
Pantone ® (2)	350 C
CMYK (3)	C79 M0 Y87 K76
RGB	R0 G61 B0

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE JOINVILLE



Letra 1 - Para o texto


LOTAÇÃO MÁXIMA:

Dimensões mínimas das letras:

Altura: 50 mm

Largura: 25 mm

Largura do traço: 5 mm



Letra 2 - Para o texto

Validade alvará de funcionamento / /
Validade alvará de prevenção a incêndios / /

EMERGÊNCIA - CORPO DE BOMBEIROS - 193
PARA DENÚNCIAS - 156

Dimensões mínimas das letras:


Altura: 25 mm

Largura: 12,5 mm

Largura do traço: 2,5 mm

Fontes

Letras em caixa alta: Univers
65 ou Helvética Bold



BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE JOINVILLE



Letra 3 - Para o texto

Lei Estadual 16.157/2013 – Decreto 1.957/2013
Portaria MJ 3.083 de 25/09/2013

Dimensões mínimas das letras:


Altura: 12,5 mm

Largura: 6 mm

Largura do traço: 2 mm

Fontes

Letras em caixa alta: Univers
65 ou Helvética Bold



BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE JOINVILLE



Localização e instalação de PLACAS DE LOTAÇÃO em edificação



*Mesmo com as portas totalmente abertas, a visualização não deve ser obstruída.

*Quando houver mais de um acesso de entrada, deverá ser instalada uma placa em cada um deles.